

Movimiento telúrico

A la 22:49 horas del 07 de septiembre se registró un sismo con magnitud de 7.7 grados a 346 kilómetros al Oeste del Departamento de San Marcos, según fuentes oficiales.

Derivado de este fenómeno respecto a circuitos de media tensión propiedad de ENERGUATE, se afectaron 30 de los cuales 23 ya han sido restablecidos y estamos en proceso de reparación de los otros 7.

Los circuitos en donde nos encontramos trabajando son:

- El Carmen Frontera (5,267 clientes)
- Sipacapa, San Marcos (3,284 clientes)
- Cantel, Quetzaltenango (10,948 clientes)
- San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez (4,766 clientes)
- Malacatancito, Huehuetenango (3,886 clientes)
- Chiantla, Huehuetenango (1,646 clientes)
- San Pedro Nécta, Huehuetenango (6,555 clientes)

Si bien el sismo tuvo afectación en nuestra red, la situación se encuentra bajo control y se han implementado las siguientes acciones:

- Suspensión de mantenimientos planificados en zona occidente para dedicar todo el recurso a la recuperación
- Establecimiento de despacho regional en regiones de Occidente
- Reforzamiento del centro de operación de red
- Incorporación de evaluadores para validación de fallas